



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УНДиПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
г. Краснодар, ул. Дзержинского 95/1, тел.8(8612) 25-34-04.**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Отраденского района**

**Краснодарский край, Отраденский район, ст.Отрадная, ул. Октябрьская, 237
тел.: (86144) 3-50-37; e-mail: ogpn-otr@mail.ru**

(наименование территориального органа МЧС России) (указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) (наименование органа надзорной деятельности) (указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

**Предписания № 16/1/13
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

**муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 6**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнения распоряжения ВрИО главного государственного инспектора Отраденского района по пожарному надзору капитана вн. службы А.В. Решетова № 16 от 29 января 2020 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. 02 марта 2020 года по 16 ч. 50 мин. 02 марта 2020 года проведено плановое мероприятие по надзору государственным инспектором Отраденского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы А.В. Решетовым на территории и помещениях МБОУ СОШ № 6 расположенного по адресу: Краснодарский край, Отраденский район, с. Благодарное, ул. им. А.И. Охрименко, 10

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

Директор МБОУ СОШ № 6 Н.А. Годунова

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Допускается эксплуатирование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренного конструкцией светильника в кабинете № 6, и в помещении тех. служащих.	(Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.12г., п.42 «в»).	13.04.2020	
2	Плафоны светильников в помещении библиотеки не соответствуют требованиям пожарной безопасности.	(Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.12г., п.42 «в»).	13.04.2020	
3	На видных местах отсутствуют знаки пожарной безопасности, выполненные в соответствии с требованиями ГОСТ (в местах размещения пожарного оборудования и автоматической установки противопожарной защиты объекта).	(ст. 5, 151 ФЗ №123 от 22.07.2008г., (ред. от 10.07.2012г.); ГОСТ Р 12.2.143-2009; Постановление Правительства от 25.04.12. № 390 п. 43).	13.04.2020	
4	Должностные лица МБОУ СОШ № 6 допускаются к работе на объекте, не зная мер пожарной безопасности.	(Постановление Правительства №-390 от 25.04.2012г. п. 3).	13.04.2020	