

5	Руководитель организации не обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей №№ 6, 13, 16.	(Постановление Правительства №390 от 25.04.2012г. п.478)	13.04.2020	
6	Помещения учительской, кабинета № 20, мужской раздевалки, столовой, кабинета № 15, не оборудованы датчиками автоматической пожарной сигнализации	(ст. 5, 54, 83, 84, 91, 151 ФЗ №123 от 22.07.2008г., (ред. от 10.07.2012г.); Постановление Правительства №390 от 25.04.2012г. п.61; СП 5.13130.2009 п. А.4, таблица А.3 п. 38; НПБ 110-03 п.п. 3,4 таблица 3 п. 38).	13.04.2020	
7	Руководителем организации не обеспечено техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей, и управлением эвакуацией людей при пожаре.	(ст. 5, 54, 83, 84, 91, 151 ФЗ №123 от 22.07.2008г., (ред. от 10.07.2012г.); Постановление Правительства №390 от 25.04.2012г. п.61, п. 63)	13.04.2020	
8	Имеющейся пожарные щиты не укомплектованы пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению N 6.	(Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.12г., п. 482)	13.04.2020	
9	Не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты.	(Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.12г., п. 12)	13.04.2020	
10	При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок допускается к работе лицо, не прошедшее специального обучения и не получившее соответствующее квалификационное удостоверение.	(Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.12г., п.п «а» п. 83).	13.04.2020	
11	На объекте отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил Противопожарного режима в Российской Федерации	(Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.12г., п. 2).	13.04.2020	
12	Руководитель учреждения не обеспечил очистку территории объекта, в том числе прилегающей к объекту территории от горючих отходов и сухой растительности	(Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.12г., п. 77).	13.04.2020	
13	Лестничная клетка южной части школы не имеют дверей с приспособлением для самозакрывания и уплотнения в притворах.	(ст. 5, 6, 151 ФЗ №123 от 22.07.2008г., (ред. от 10.07.2012г.); СНиП 21-01-97* п. 6.18*; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7)	13.04.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;